

№	Наименование документа	Основание	Периодичность составления	Условия, при которых документ должен составляться
1	<u>Декларация</u> пожарной безопасности	Федеральный Закон № 123, статьи 6, 64	Единовременно	Для зданий, сооружений, строений и производственных объектов (более 2-х этажей или более 1500 м ²)
2	<u>Инструкция</u> о мерах пожарной безопасности на объекте	п.2 ППР	Единовременно	Для всех объектов, за исключением индивидуальных жилых домов
3	<u>Инструкция</u> о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения	п.2 ППР	Единовременно	Если есть такие помещения
4	<u>Журнал</u> проведения противопожарного инструктажа	п.3 ППР	Единовременно	Для всех объектов
5	Удостоверения о прохождении <u>обучения по программе Пожарно-технического минимума</u>	п.3 ППР	1 раз в 3 года	Для руководителей, главных специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность
6	<u>Приказ</u> о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п.3 ППР	Единовременно	Для всех объектов
7	<u>Приказ</u> о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте	п.4 ППР	Единовременно	Если приказ не составляется, ответственность несет руководитель
8	<u>Таблички с номером</u>	п.6 ППР	Единовременно	В складских,

	<u>телефона для вызова пожарной охраны и другие знаки пожарной безопасности</u>			производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок
9	<u>Планы эвакуации</u> людей при пожаре	п.7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009	Единовременно	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек
10	<u>Инструкция</u> о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, а также фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	п.9 ППР	Единовременно	На объекте с ночным пребыванием людей
11	<u>Инструкция</u> о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 1 раза в полугодие — практические тренировки (<u>акты</u> проведения тренировок)	п.12 ППР	Единовременно	На объекте с массовым пребыванием людей (более 50 человек)
12	<u>Знак</u> «Место для курения»	п.14 ППР	Единовременно	Места, специально отведенные для курения табака
13	<u>Знаки обозначения категорий</u> помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п.20 ППР	Единовременно	На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках
14	<u>Расчеты</u> по определению категорий помещений по	п.20 ППР, СП12.13130.	Единовременно	Для помещений производственного

	взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В»	2009		и складского назначения, в которых имеются сгораемые вещества и материалы
15	<u>Акты</u> проведения огнезащитной обработки <u>Акты</u> проверки качества огнезащитной обработки	п.21 ППР	в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год	При наличии огнезащитных покрытий
16	<u>Акты</u> проведения обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий	п.24 ППР	Ежегодно	При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий
17	<u>Акты</u> проведения эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий	п.24 ППР	не реже 1 раза в 5 лет	При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий
18	<u>Знаки</u> пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы	п.43 ППР	Единовременно	Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009
19	<u>Акты</u> проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	п.49 ППР	В соответствии с инструкцией завода-изготовителя	Если есть такие устройства и системы
20	<u>График и акты</u> проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.	п.50 ППР	не реже 1 раза в год	При наличии такого оборудования

21	<u>Акты о проверке исправности</u> сетей противопожарного водопровода	п.55 ППР	два раза в год	При наличии сетей противопожарного водопровода
22	Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещении насосной станции, а также на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей	п.58 ППР	Единовременно	При наличии такого оборудования
23	<u>Журнал</u> проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов-повысителей	п.59 ППР	Записи — два раза в год	При наличии такого оборудования
24	<u>Акты</u> проверки систем противопожарной защиты – АПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, п/пожарные двери и т.п.	п.61 ППР	1 раз в квартал	Для всех объектов
25	Договор на <u>техническое обслуживание</u> систем пожарной безопасности с лицензированной организацией	п.61 ППР	Ежемесячное обслуживание	Для всех объектов, оборудованных системами
26	<u>Исполнительная документация</u> на установки и системы противопожарной защиты объекта	п.61 ППР	Единовременно	Для всех объектов
27	Годовой <u>план-график</u> проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты	п.63 ППР	Ежегодно	Для всех объектов

	здания (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)			
28	<u>Инструкция</u> о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п.64 ППР	Единовременно	При наличии круглосуточного дежурного персонала, находится в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)
29	<u>Журнал</u> учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	п.478 ППР	Единовременно	Для всех объектов
30	Сертификаты и паспорта, акты монтажа <u>противопожарных дверей, люков</u> . Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации	п.61 ППР	Единовременно	При наличии противопожарных дверей или люков